

# Мероприятие по контролю № 632105345437 от 28.01.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



## Общая информация

**Тип КНМ:** Внеплановая проверка      **Форма КНМ:** Выездная

**Тип субъекта:** ЮЛ/ИП

**Вид государственного контроля (надзора):**

Федеральный государственный пожарный надзор.

**Дата начала КНМ:** 28.01.2021      **Дата окончания КНМ:** 25.02.2021

**Месяц проведения КНМ:** январь

**Срок проведения (дней):** 20      **Срок проведения (часов):**

**Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №:** 124 от 25.01.2021

**Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ №:** от

**Цели, задачи, предмет КНМ:**

проверки информации, указанной в мотивированном представлении начальника отделения ОНД и ПР по г.о. Самара УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области Шубков И.А. от 25.01.2021 о нарушениях требований пожарной безопасности создающие угрозу жизни и здоровья людей, установленных при проведении инструктажа о мерах пожарной безопасности и осмотра общедоступных мест объекта защиты, в котором осуществляет деятельность Благотворительный фонд «Доброделание», расположенного по адресу: 443044, г. Самара, ул. Азовская, д. 54 А; рапорт инспектора ОНД и ПР по г.о. Самара УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области Кныш А.В. от 22.01.2021 о нарушениях требований пожарной безопасности создающие угрозу жизни и здоровья людей, установленных при проведении инструктажа о мерах пожарной безопасности и осмотра общедоступных мест объекта защиты, в котором осуществляет деятельность Благотворительный фонд «Доброделание», расположенного по адресу: 443044, г. Самара, ул. Азовская, д. 54 А

**Основание регистрации КНМ:**

## Мероприятие по контролю № 632105345437 от 28.01.2021

Статус проверки: Завершено  
Проверяемое лицо: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Основание
1.	1.2.28 Возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

### Правовые основания проведения КНМ:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	статья 10 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».	

### Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ:

## Мероприятие по контролю № 632105345437 от 28.01.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	обследование объекта защиты (визуальный осмотр) с целью проверки информации, указанной в мотивированном представлении начальника отделения ОНД и ПР по г.о. Самара УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области Шубков И.А. от 25.01.2021 о нарушениях требований пожарной безопасности создающие угрозу жизни и здоровья людей, установленных при проведении инструктажа о мерах пожарной безопасности и осмотра общедоступных мест объекта защиты, в котором осуществляет деятельность Благотворительный фонд «Доброделание», расположенного по адресу: 443044, г. Самара, ул. Азовская, д. 54 А; рапорт инспектора ОНД и ПР по г.о. Самара УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области Кныш А.В. от 22.01.2021 о нарушениях требований пожарной безопасности создающие угрозу жизни и здоровья людей, установленных при проведении инструктажа о мерах пожарной безопасности и осмотра общедоступных мест объекта защиты, в котором осуществляет деятельность Благотворительный фонд «Доброделание», расположенного по адресу: 443044, г. Самара, ул. Азовская, д. 54 А Общая продолжительность проведения мероприятий по контролю не превышает срока, предусмотренного п. 8 настоящего распоряжения	28.01.2021	25.02.2021

### Обязательные требования, подлежащие проверке

**Наименование требования:**

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**лицо:**

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской  
области



Перечень обязательных требований пожарной безопасности

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**лицо:**  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
1. Настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	123	22.07.2008		1	1

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**



**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области

Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
продукции и продукции общего назначения. Технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (далее – Федеральный закон "О техническом регулировании" ), не действуют в части, содержащей требования пожарной безопасности к указанной продукции, отличные от требований, установленных настоящим Федеральным законом.						

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
2. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" , федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. 3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил,	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	123	22.07.2008		2, 3, 4	4

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**



**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области

Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. 4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются						



**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**лицо:**  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении						

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.						

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**



**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области

Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" , и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	123	22.07.2008		1, 3, 4	4

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**



**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области

Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" , и нормативными документами по пожарной безопасности. 3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" , и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты,						

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется. 4. Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административных территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами						

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**лицо:**  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
самоуправления в соответствии со статьей 63 настоящего Федерального закона.						
1. Настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее – объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации	1479	16.09.2020	1		

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
1. Настоящие нормы устанавливают основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическим и установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическим и установками пожарной сигнализации (АУПС)	Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)	315	18.06.2003	1		

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
1.1. Настоящие нормы устанавливают требования пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожарах в зданиях и сооружениях. 1.2. Настоящие нормы устанавливают типы СОУЭ и определяют перечень зданий, подлежащих оснащению этими системами. 1.3. При проектировании СОУЭ наряду с настоящими нормами следует руководствоваться также другими нормативными документами, утвержденными в	Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)	323	20.06.2003	1.1, 1.2, 1.3		



**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**лицо:**  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
законом порядке.						

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**



**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области

Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
<p>1. Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" устанавливают требования пожарной безопасности к организации обучения мерам пожарной безопасности работников организаций.</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>&lt;*&gt; Под организацией в настоящих Нормах пожарной безопасности понимаются органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, крестьянские (фермерские)</p>	Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	645	12.12.2007	1, 2, 3, 4		

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**



**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области

Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 2. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников организаций (собственники) этих организаций, должностные лица организаций, предприниматели без образования юридического лица, а также работники, заключившие						

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**лицо:**  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
договор с работодателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 3. Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников организаций осуществляют органы государственного пожарного надзора. 4. Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний (далее – пожарно-технический минимум).						

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
Настоящий Федеральный закон определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами (далее – организации), должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными	Федеральный закон "О пожарной безопасности"	69	21.12.1994			

## Мероприятие по контролю № 632105345437 от 28.01.2021

Статус проверки: Завершено  
Проверяемое лицо: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Самарской области



Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
лями (далее – граждане). Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.						

### Информация об органе контроля

Наименование органа контроля:

Главное управление МЧС России по Самарской области

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

№ п/п	Функция
1.	

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.			

### Информация об органе прокуратуры

Информация об органе прокуратуры:

Самара, Прокуратура г.Самары

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**



**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области

**Решение по заявлению:** Согласовано на основании приказа №07-12-21/1 от 26.01.2021

**Основания отказа:**

**Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:**

**Место вынесения решения:** г. Самара

**ФИО подписанта:** Ярыгин А.В.

**Должность подписанта:** прокурор города Самары

**Информация о проверяемом лице**

**Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:**

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"

**ОГРН:** 1136300002794      **ИНН:** 6316998146

**Категория риска:** Чрезвычайно высокий риск (1 класс)

**Объекты проведения КНМ:**

№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государственного контроля (надзора)
1.	г. Самара, ул. Азовская, 54А	Место фактического осуществления деятельности	Иное	Чрезвычайно высокий риск (1 класс)	null Федеральный государственный пожарный надзор.

**Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:**

**Способ уведомления:** Иное      **Дата уведомления:** 28.01.2021

**Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:**

**Результат №1**

**Объект проведения КНМ:**

г. Самара, ул. Азовская, 54А

**Дата и время составления акта о проведении КНМ:** 03.02.2021 14:01:00

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**



**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области

**Место составления акта о проведении КНМ:** г. Самара

**Тип места:** Иное

**Дата и время проведения КНМ:** 28.01.2021 14:00:00

**Продолжительность проведения КНМ:**

**Дней:** 2 **Часов:** 2

**ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:**

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Шубков Иван Анатольевич	начальник отделения	Иное

**ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:**

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип представителя
1.	Глебовым Олегом Федоровичем	директор	Иное

№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.		

### Нарушение №1

**Результат:** г. Самара, ул. Азовская, 54А

**Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

**Характер выявленного нарушения:** Сведения о нарушении



## Мероприятие по контролю № 632105345437 от 28.01.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



- Сведения о выявленных нарушениях:**
1. Не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения направление движения к источникам противопожарного водоснабжения. Нарушение: ст. 4 ст. 5 ст. 62 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123); п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации» (далее – Правил противопожарного режима в Российской Федерации), п. 9.9 свода правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
  2. В отношении объекта защиты не разработана декларация пожарной безопасности. Нарушение: ч. 1, ч. 6, ст. ФЗ № 123;
  3. В отношении здания руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. Нарушение: п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
  4. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечивается проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, других лиц, находящихся в здании, сооружении. Нарушение: п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
  5. Не представлен проект на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара). Нарушение: ст. 83 ФЗ № 123», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
  6. В месте установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений. Нарушение: п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
  7. Прибор приемно-контрольный и прибор управления установлен в помещении не с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Нарушение: ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 ФЗ № 123», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 5.13130.2009);
  8. Прибор приемно-контрольный и прибор управления не защищен от несанкционированного доступа. Нарушение: ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 ФЗ № 123», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,

## Мероприятие по контролю № 632105345437 от 28.01.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



9. На объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей руководителем организации не обеспечивается обслуживающий персонал исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Нарушение: п. 6, п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

10. Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

11. Руководителем организации не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара), обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

12. Руководитель организации не обеспечил наличие в здании, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого работника дежурной смены организации. Нарушение: п. 116 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

13. Руководителем не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в переданных помещениях. Нарушение: п. 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

14. Лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Нарушение: п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

15. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара находиться в нерабочем состоянии). Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

16. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Нарушение: ч. 7, ст. 83 ФЗ № 123;

17. В здании в коридорах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. не предусмотрено (отсутствует) аварийное (эвакуационное) освещение. Нарушение: ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123; п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

18. Наружная лестница не имеет ограждения. Нарушение: ст. 89 ФЗ № 123; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020;

19. Эвакуационный выход из подвала здания основной части здания не имеет

## Мероприятие по контролю № 632105345437 от 28.01.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



противопожарной перегородкой 1-го типа. Нарушение: ст. 1 ч. 2, ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 4, ст. 89 ч. 1, ст. 53 ч. 1, ч. 2 ФЗ № 123, п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 4.4.22 Свод правил СП 1.13130.2020;

20. Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию функциональной пожарной опасности Ф1.1 с левой его стороны по отношению к центральному входу в здание. Нарушение: ст.1 ч.2, ст.4 ч. 4, ст.6, ч. 1 ст. 90 ФЗ №123; п. 8.1, таблица 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

21. Не представлены документы, подтверждающие пожароопасность материалов использованных для отделки полов. Нарушение: ч. 6, ст. 134, ФЗ № 123 таблица 3, таблица 27, таблица 28;

22. Частично отсутствуют знаки пожарной безопасности и эвакуационные знаки (места размещения ручных пожарных извещателей, огнетушителей, звуковых оповещателей пожарной тревоги, направление к эвакуационному выходу). Нарушение: п. 23, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ГОСТ Р 12.2.143–2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»; п. 4.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7. ГОСТ 12.4.026–2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» п. 6.3.3.4 приложение К и Л;

23. Планы эвакуации людей на случай возникновения пожара не соответствуют фактической планировке помещений. Нарушение: п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

24. Не представлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения. Нарушение: п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

25. Отсутствуют устройства для samozакрывания дверей лестничных клеток. Нарушение: п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

26. Допускается размещение мебель, оборудование и другие предметов на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов. Нарушение: п.п. «ж», п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

27. Допускается устройство в тамбурах выходов из зданий вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалом. Нарушение: п.п. «в», п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

28. Руководитель организации не организовал перекачку пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода (не реже 1 раза в год). Нарушение: п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

29. Не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей. Нарушение: п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

30. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуконаладочных испытаний указанных систем. Нарушение:

## Мероприятие по контролю № 632105345437 от 28.01.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



31. На дверях помещений складского и производственного назначения (бельевая, котельная) отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Нарушение: п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

32. В помещении коридора, кабинета № 5 допускается размещение извещателей автоматической пожарной сигнализации до электросветильников на расстоянии менее 0,5 м. Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;

33. Допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных решений без проекта (на первом этаже установлены дополнительные перегородки). Нарушение: ч. 3 ст. 80 ФЗ № 123; п.п. «н» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

34. На кровле здания отсутствует ограждение. Нарушение: ч. 3 ст. 80 ФЗ № 123; п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

35. Не установлены световые оповещатели «Выход» системы оповещения и управления эвакуации людей над запасными эвакуационными выходами из здания. Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009);

36. В защищаемых помещениях допускается установка по одному пожарному извещателю. Нарушение: ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 ФЗ № 123», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.1, п. 14.3 СП 5.13130.2009;

37. Расстояние между дымовым пожарным извещателем и стеной в помещениях палаты № 7 более 4,5 м. по факту 6 м. Нарушение: ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 ФЗ № 123», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 13.4.1, таблица 13.1 СП 5.13130.2009;

38. Подвальный этаж здания не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации. Нарушение: ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 ФЗ № 123», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, таблица А.1 СП 5.13130.2009;

39. Подвальный этаж здания не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Нарушение: ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 ФЗ № 123», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, таблица 2 СП 3.13130.2009;

40. Ширина эвакуационных выходов (за исключением центрального выхода) ведущего с первого этажа непосредственно наружу менее 1,2 м (фактически 0,9 м). Нарушение: ст. 89 ФЗ № 123; п. 4.2.19, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020;

41. Не представлены документы, подтверждающие пожароопасность материалов использованных для отделки стен тамбура первого этажа (деревянные панели). Нарушение: ч. 6, ст. 134, ФЗ № 123 таблица 3, таблица 27, таблица 28;

42. Помещения коридора второго этажа, кабинет № 8, часть коридора первого этажа не

## Мероприятие по контролю № 632105345437 от 28.01.2021



**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области

4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 ФЗ № 123», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, таблица А.1 СП 5.13130.2009;

43. Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов. Нарушение: п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

44. Не представлен документ о проведении работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов. Нарушение: п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

45. Не представлен документ о прохождении обучения мерам пожарной безопасности руководителем организации. Нарушение: п. 3, п. 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

46. В помещениях котельной отсутствует система автоматической пожарной сигнализации в соответствии с категорией по взрывопожарной и пожарной опасности. Нарушение: ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 ФЗ № 123», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, таблица А.1 СП 5.13130.2009;

47. В помещениях котельной отсутствует система оповещения и управления эвакуацией. Нарушение: ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 ФЗ № 123», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, таблица 2 СП 3.13130.2009.

### Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации» Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	

**Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:**

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**лицо:**  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	124/1/1	03.02.2021	02.05.2021	1. Не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения направление движения к источникам противопожарного водоснабжения. Нарушение: ст. 4 ст. 5 ст. 62 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123); п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				<p>Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режим в Российской Федерации» (далее – Правил противопожарного режима в Российской Федерации), п. 9.9 свода правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;</p> <p>2. В отношении объекта защиты не разработана декларация пожарной безопасности.</p> <p>Нарушение: ч. 1, ч. 6, ст. ФЗ № 123;</p> <p>3. В отношении здания руководителем организации не утверждена</p>

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. Нарушение: п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 4. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечивается проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым



**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**лицо:**  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				<p>людей, а также посетителей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.</p> <p>Нарушение: п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;</p> <p>5. Не представлен проект на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара).</p> <p>Нарушение: ст. 83 ФЗ № 123», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;</p> <p>6. В месте установки приемно-контрольных приборов</p>

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**лицо:**  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				<p>размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.</p> <p>Нарушение: п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;</p> <p>7. Прибор приемно-контрольный и прибор управления установлен в помещении не с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.</p> <p>Нарушение: ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 ФЗ № 123», п. 54 Правил противопожарного</p>

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				Российской Федерации, 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 5.13130.2009); 8. Прибор приемно-контрольный и прибор управления не защищен от несанкционированного доступа. Нарушение: ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 ФЗ № 123», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 13.14.5 СП 5.13130.2009 ; 9. На объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**лицо:**  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				<p>организации не обеспечивается обслуживающий персонал исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Нарушение: п. 6, п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 10. Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможности их</p>

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				открывания изнутри без ключа. Нарушение: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 11. Руководителем организации не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара), обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**лицо:**  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				<p>Руководитель организации не обеспечил наличие в здании, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого работника дежурной смены организации. Нарушение: п. 116 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;</p> <p>13.</p> <p>Руководителем не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной</p>

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				<p>переданных помещениях. Нарушение: п. 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 14. Лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Нарушение: п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 15. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей на случай</p>

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**лицо:**  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				<p>пожара находиться в нерабочем состоянии). Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 16. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Нарушение: ч. 7, ст. 83 ФЗ № 123; 17. В здании в коридорах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. не предусмотрено (отсутствует) аварийное (эвакуационное) освещение. Нарушение: ч. 1, ч.</p>



**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**лицо:**  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				<p>1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123; п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 7.74 СНИП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;</p> <p>18. Наружная лестница не имеет ограждения. Нарушение: ст. 89 ФЗ № 123; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020;</p> <p>19. Эвакуационный выход из подвала здания основанной части здания не имеет обособленного выхода наружу, отделенного от лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. Нарушение: ст. 1 ч. 2, ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 4, ст. 89 ч. 1, ст. 53 ч. 1, ч. 2 ФЗ № 123, п. 23 Правил</p>

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				режима в Российской Федерации, п. 4.4.22 Свод правил СП 1.13130.2020; 20. Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию функциональной пожарной опасности Ф1.1 с левой его стороны по отношению к центральному входу в здание. Нарушение: ст.1 ч.2, ст.4 ч. 4, ст.6, ч. 1 ст. 90 ФЗ №123; п. 8.1, таблица 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; 21. Не представлены документы, подтверждающие

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				<p>материалов использованных для отделки полов. Нарушение: ч. 6, ст. 134, ФЗ № 123 таблица 3, таблица 27, таблица 28;</p> <p>22. Частично отсутствуют знаки пожарной безопасности и эвакуационные знаки (места размещения ручных пожарных извещателей, огнетушителей, звуковых оповещателей пожарной тревоги, направление к эвакуационному выходу).</p> <p>Нарушение: п. 23, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ГОСТ Р 12.2.143–2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»; п. 4.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7. ГОСТ 12.4.026–2015</p>

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**лицо:**  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» п. 6.3.3.4 приложение К и Л; 23. Планы эвакуации людей на случай возникновения пожара не соответствуют фактической планировке помещений. Нарушение: п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 24. Не представлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитного

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**лицо:**  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				<p>деревянных конструкций чердачного помещения. Нарушение: п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 25. Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток. Нарушение: п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 26. Допускается размещение мебель, оборудование и другие предметов на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов. Нарушение: п.п. «ж», п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 27. Допускается устройство в</p>

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**лицо:**  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				<p>из зданий вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалом. Нарушение: п.п. «в», п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 28. Руководитель организации не организовал перекатку пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода (не реже 1 раза в год). Нарушение: п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 29. Не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки</p>

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**лицо:**  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				<p>Нарушение: п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 30. На объекте защиты отсутствует техническая документация на систему противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 31. На дверях помещений складского и производственного назначения (бельевая, котельная) отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и</p>

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				<p>опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Нарушение: п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;</p> <p>32. В помещении коридора, кабинета № 5 допускается размещение извещателей автоматической пожарной сигнализации до электросветильников на расстоянии менее 0,5м. Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; 33. Допущено</p>



**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				<p>конструктивных, объемно-планировочных решений без проекта (на первом этаже установлены дополнительные перегородки). Нарушение: ч. 3 ст. 80 ФЗ № 123; п.п. «н» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;</p> <p>34. На кровле здания отсутствует ограждение. Нарушение: ч. 3 ст. 80 ФЗ № 123; п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;</p> <p>35. Не установлены световые оповещатели «Выход» системы</p>

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				<p>управления эвакуации людей над запасными эвакуационными выходами из здания. Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009); 36. В защищаемых помещениях допускается установка по одному пожарному извещателю. Нарушение: ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 ФЗ № 123», п. 54 Правил противопожарного режима в</p>

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				<p>Федерации, п. 14.1, п. 14.3 СП 5.13130.2009;</p> <p>37. Расстояние между дымовым пожарным извещателем и стеной в помещениях палаты № 7 более 4,5 м. по факту 6 м. Нарушение: ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 ФЗ № 123», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,, п. 13.4.1, таблица 13.1 СП 5.13130.2009;</p> <p>38. Подвальный этаж здания не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации. Нарушение: ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 ФЗ № 123», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,</p>

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**лицо:**  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				<p>5.13130.2009; 39. Подвальный этаж здания не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Нарушение: ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 ФЗ № 123», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, таблица 2 СП 3.13130.2009; 40. Ширина эвакуационных выходов (за исключением центрального выхода) ведущего с первого этажа непосредственно наружу менее 1,2 м (фактически 0,9 м). Нарушение: ст. 89 ФЗ № 123; п. 4.2.19, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020; 41. Не представлены документы, подтверждающие пожароопасность</p>

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				<p>использованных для отделки стен тамбура первого этажа (деревянные панели).</p> <p>Нарушение: ч. 6, ст. 134, ФЗ № 123 таблица 3, таблица 27, таблица 28;</p> <p>42. Помещения коридора второго этажа, кабинет № 8, часть коридора первого этажа не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации.</p> <p>Нарушение: ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 ФЗ № 123», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, таблица А.1 СП 5.13130.2009;</p> <p>43. Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от</p>

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				<p>Нарушение: п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 44. Не представлен документ о проведении работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов.</p> <p>Нарушение: п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 45. Не представлен документ о прохождении обучения мерам пожарной безопасности руководителем организации.</p> <p>Нарушение: п. 3, п. 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 46. В помещениях</p>

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				<p>отсутствует система автоматической пожарной сигнализации в соответствии с категорией по взрывопожарной и пожарной опасности.</p> <p>Нарушение: ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 ФЗ № 123», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, таблица А.1 СП 5.13130.2009; 47. В помещениях котельной отсутствует система оповещения и управления эвакуацией.</p> <p>Нарушение: ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 ФЗ № 123», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, таблица 2 СП</p>

**Мероприятие по контролю**  
**№ 632105345437 от 28.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОДЕЛАНИЕ"  
**лицо:**  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Самарской области



**Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:**

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	дело об административном правонарушении от 17.02.2021 № 116